



Laboratorium Wody i Ścieków – Pracownia Badań Wody
tel. 13 46 47 887

SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
38-500 SANOŁK, ul. Jana Pawła II 59
LABORATORIUM WODY I ŚCIEKÓW
Nr 00-00-05-556

**KOMUNIKAT SPGK Sp. z o.o.-ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W SPRAWIE JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA DOSTARCZANEJ
DO MIEJSKIEJ SIECI (wartość średnia za I kwartał 2022)**

| Parametry i wskaźniki | Jednostka | Dopuszczalny zakres wartości | Wynik badania |
|--|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Mętność | NTU | 1 | 0,17 |
| Barwa ²⁾ | mg/lPt | - | 2,1 |
| Zapach ²⁾ | TON | - | 1 |
| Smak ²⁾ | TFN | - | 1 |
| Odczyn pH | | 6,5 – 9,5 | 7,8 |
| Amonowy jon | mg /l N-NH ₄ | 0,5 | < 0,05 ⁴⁾ |
| Azotyny | mg/lNO ₂ ⁻ | 0,5 | < 0,01 ⁴⁾ |
| Azotany | mg/l NO ₃ ⁻ | 50 | 3,40 |
| Przewodność właściwa | μS/cm | 2500 | 283 |
| Glin | μg/l Al | 200 | < 40 ⁴⁾ |
| Żelazo | μg/l Fe | 200 | < 40 ⁴⁾ |
| Mangan | μg/l Mn | 50 | < 20 ⁴⁾ |
| Chlorki | mg/l | 250 | 5,59 |
| Indeks nadmanganianowy | mg/l | 5 | 1,0 |
| Twardość ogólna | mg/l CaCO ₃ | 500 | 144 |
| | mval/l | 10 | 2,88 |
| | mmol/l | 5 | 1,44 |
| | stopnie niemieckie °N | 28 | 8,1 |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w temp.22 °C/72h | jtk/lml | bez nieprawidłowych zmian | 0 |
| Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
| Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
| Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens łącznie ze sporami | jtk/100ml | 0 | 0 |

jtk -jednostki tworzące kolonie

2) akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

3) norma wycofana przez PKN

4) wartości wyników badań poprzedzone znakiem mniejszości (<) oznaczają uzyskanie wyniku poniżej granicy oznaczalności metody.

Laboratorium posiada zatwierdzenie PSSE w Sanoku do wykonywania analiz dla podmiotów zewnętrznych nr Decyzji: PSK.9020.10.125.2021 z dnia 14.12.2021r

Uwagi:

Badana próbka wody w oznaczanym zakresie **odpowiada** warunkom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7grudnia 2017r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody do spożycia przez ludzi (poz.2294).

Sprawozdanie sporządzono w dniu: 01.04.2022

Autoryzował:
KIEROWNIK
Laboratorium Wody i Ścieków
mgr inż. Edyta Szychowska-Ząbczyk